



佛山市顺德区振延环境检测有限公司

检测报告

报告编号: R2205A101

受检单位: 广东成德电子科技股份有限公司

单位地址: 佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

检测类别: 废水

检测类型: 常规检测

报告日期: 2022年05月16日

佛山市顺德区振延环境检测有限公司

(检验检测专用章)



报告编制说明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只对来样或自采样负检测技术责任。委托方若对本报告有疑问，请来函来电向本公司查询并注明报告编号。对检测/监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 3、本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
- 4、本报告无本公司检验检测专用章和骑缝章及计量CMA章无效。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司通讯资料：

实验室地址：佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场2-3/2-4/2-5号

邮政编码：528399

电话：0757-22229569

传真：0757-22229569

编制人： _____ 审核人： _____
 张明 张明
签发人： _____ 签发日期： _____
 张明 2022年5月17日



一、检测概况

受检单位	广东成德电子科技股份有限公司		
单位地址	佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组		
联系人	升哥	联系电话	13702639138
采样日期	2022年05月09日	采样人员	游仲明、麦锐宏、梁嘉浩
分析日期	2022年05月09日-2022年03月13日	分析人员	郑丹苗、李桐、李紫琪、程晓颖、郭佩仪
样品信息及状态			
样品状态	所有待测样品均按要求装样与固定, 样品标识清楚、密封完好、数量齐全		
备注	检测期间企业工作正常, 各污染治理设施正常运行, 检测工况达86%。		

二、检测内容

检测内容见表1, 检测方法信息见表2。

表1 检测内容一览表

类别	采样点名称	检测项目	采样频次
废水	生产废水总排放口 (WS-00023)	pH值、总铜、氨氮、化学需氧量、总氮、总氰化物、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、总铝	1次/天, 共1天

表2 检测分析方法和使用仪器一览表

类别	检测项目	检测分析方法	仪器名称及型号	检出限/检出范围
废水	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式pH计/PH818	0-14 (无量纲)
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	万分之一天平 /HJK-FA210	4mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	标准COD消解器 /SCOD-102	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /UV-1801	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /752N	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /UV-1801	0.05mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	多参数分析仪 /DZS-706	0.05mg/L

续表 2 检测分析方法和使用仪器一览表

类别	检测项目	检测分析方法	仪器名称及型号	检出限/检出范围
废水	总氰化物	异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 /752N	0.004mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	红外分光测油仪 /JK-800	0.06mg/L
	总铜	《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 (带石墨炉)/AA6810	0.05mg/L
	总铝	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 间接火焰原子吸收法(B)3.4.2.2	原子吸收分光光度计 (带石墨炉)/AA6810	0.1mg/L

三、检测结果

检测结果见表 3。

表 3 废水检测结果一览表

采样日期	采样点名称	检测项目	检测结果	标准限值	结论
2022 年 05 月 09 日	生产废水总排放口 (WS-00023)	pH 值 (无量纲)	7.6	6-9	达标
		化学需氧量 (mg/L)	30	80	达标
		悬浮物 (mg/L)	14	30	达标
		总铜 (mg/L)	ND	0.5	达标
		氨氮 (mg/L)	0.585	15	达标
		总磷 (mg/L)	0.71	1.0	达标
		总氮 (mg/L)	3.32	20	达标
		氟化物 (mg/L)	0.39	10	达标
		总氰化物 (mg/L)	ND	0.2	达标
		石油类 (mg/L)	1.51	2.0	达标
		总铝 (mg/L)	MD	2.0	达标
备注	1、治理方式: 混凝沉淀。 2、“ND”表示检测结果小于方法检出限, 项目检出限详见表 2。 3、检测结果执行广东省《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表 1 现有项目水污染物排放限值标准。				

四、结论

广东成德电子科技股份有限公司生产废水总排放口（WS-00023）中 pH 值、总铜、氨氮、化学需氧量、总氮、总氰化物、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、总铝检测项目的检测结果均符合广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表 1 现有项目水污染物排放限值标准的要求。

****检测报告到此结束****

振延环境检测有限公司